



SOLUCIONES INDUSTRIALES
www.i3te.com

Presupuesto

Ref. : PR1007-0041

Fecha : 15/07/2010

Fecha fin validez : 30/07/2010

Código cliente : 433685

Emissor:

i3TE

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL,S.L.

Señor ADRIAN HERNANDEZ

AVDA. DEL VAL, S/N

36878 MONDARIZ

NIF: B36000107

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Avería en tarjeta Entradas/salidas el pasado 9 de Julio de 2010: - Recogida de tarjeta en sus instalaciones - Revisión de la misma en nuestros laboratorios. Se aprecia que la tarjeta ha sufrido un posible pico de tensión producido desde el cableado del sistema de ozono, posiblemente debido a la tormenta eléctrica de esa misma noche. La tarjeta no tiene reparación por lo que es necesario el suministro de una nueva - Configuración y parametrización de tarjeta - Envío a sus instalaciones	18%	427,75	1	427,75

Condiciones de pago: Pago a los 60 días

Importe 427,75

Forma de pago: Giro

Total IVA 18% 77,00

Total 504,75