



Pedido

Ref. : CO1004-0120

Fecha pedido : 08 abr. 2010

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU
c/Coruña, nº, 3ºC
36470 Salceda de Caselas

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

GALAICA DE MORTEROS,S.A.
CRTRA. DE PORRIÑO-A SALCEDA, KM.2
36475 PORRIÑO

NIF: A15500929

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. D. ALBERTO PAZOS INTERVENCION EN PLANTA EL 5/4/2010	16%	0,00	1	0,00
Revisión señales compuerta mezcladora a autómata Omron. Se aprecia que cuando se abren las compuertas, la mezcladora no se detiene.	16%	0,00	1	0,00
Acciones realizadas: Se comprueban conexiones de las cuchillas de las compuertas y se aprecia que están mal cableadas, se modifica el programa, ya que los contactos de las nuevas cuchillas, no son iguales a las anteriores				
DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO TECNICO	16%	22,05	1	22,05
MANO DE OBRA MANO DE OBRA TECNICO/HORA	16%	50,93	3.5	178,26

Condiciones de pago:	A 90 DIAS	Importe	200,31
Forma de pago:	Pagaré	Total IVA 16%	32,05
		Total	232,36