



Pedido

Ref. : CO1111-0695

Fecha pedido : 02 nov. 2011

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

HORMIGONES VALLE MIÑOR,S.A.

AVDA. DE PORTUGAL,108

LA RAMALLOSA

36379 NIGRAN

NIF: A36623510

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Intervención en su Planta de Porriño el 26/10/2011	18%	0,00	1	0,00
Intervención por llamada de Ricardo en su planta de Porriño. Debido a qué el testigo de avería en el motor de Silo de cemento "1", estaba encendido. Se verifica el cableado del armario, esta alarma no afecta al sistema de dosificación y carga automática, simplemente es un aviso eléctrico. Se realizan varias cargas en automático y todo va bien. Se queda pendiente de pasar con los técnicos de ELBAN para revisar el contacto auxiliar del disyuntor del motor. Regresamos por la tarde con el PC y se verifica el cableado, se hacen pruebas de carga y se confirma que la avería está fuera del armario de control	18%	0,00	1	0,00
Desplazamiento	18%	23,04	1	23,04
Mano de obra	18%	53,22	1	53,22

Condiciones de pago: A 90 DIAS

Forma de pago: Pagaré

Importe 76,26

Total IVA 18% 13,73

Total 89,99