



Pedido

Ref. : CO1211-1225

Fecha pedido : 08 nov. 2012

Emisor:

**i3TE i+D+i,SLU**  
c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )  
  
Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

Enviar a:

**HORMIGONES VALLE MIÑOR,S.A.**  
AVDA. DE PORTUGAL,108  
LA RAMALLOSA  
36379 NIGRAN  
  
NIF: A36623510

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. SR. TONI Intervención en Planta de Porriño el 07/11/2012	21%	0,00	1	0,00
Fallo de comunicaciones del Sistema de Dosificación al autómata. El fallo se debía a que la tarjeta de comunicaciones estaba desplazada en el slot pci del PC.Se abre el equipo y se coloca correctamente. Se realizan las comprobaciones oportunas y se deja funcionando el Sistema	21%	0,00	1	0,00
Desplazamiento	21%	23,75	1	23,75
Mano de obra	21%	54,85	0.5	27,43

<b>Condiciones de pago:</b>	A 90 DIAS	<b>Importe</b>	51,18
<b>Forma de pago:</b>	Pagaré	Total IVA 21%	10,74
		<b>Total</b>	61,92