



Pedido

Ref. : CO1411-2406

Fecha pedido : 17 nov. 2014

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

HORMIGONES VALLE MIÑOR,S.A.

AVDA. DE PORTUGAL,108

LA RAMALLOSA

36379 NIGRAN

NIF: A36623510

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. D.ROBERTO RODRIGUEZ Intervención en Planta de Porriño el 15/11/2014 (por la tarde)	21%	0,00	1	0,00
Diagnóstico: La planta de Dosificación está parada.No arranca. Al revisar la CPU del automáta se detecta que el puerto de comunicaciones está estropeado. Se procede al cambio de autómata.	21%	0,00	1	0,00
Autómata Omron CPU51	21%	889,87	1	889,87
Desplazamiento	21%	36,69	1	36,69
Mano de obra (Sabado tarde)	21%	84,60	4	338,40

Condiciones de pago: A 90 DIAS

Importe 1 264,96

Forma de pago: Pagaré

Total IVA 21% 265,63

Total 1 530,59