



Pedido

Ref. : CO1807-3919

Fecha pedido : 26 jul. 2018

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU
c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

PREMIUM MIX GROUP,S.L.

C/CORCEGA,272 ENTLO.
08008 BARCELONA

NIF: B59162701

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PEDIDO Nº 18821561 OG DEL 31/07/2018	21%	0,00	1	0,00
PLANTA: 89200				
REVISION CONTROLADORA DE ACCESOS	21%	0,00	1	0,00
ANTECEDENTES: Controladora de accesos no enciende, no emite señales de E/S No red	21%	0,00	1	0,00
DIAGNOSTICO: Placa madre totalmente calcinada en pistas interiores Causa probable: Sobretensión por tormenta del 30/06/18 No reparable Se necesita sustitución	21%	0,00	1	0,00
Suministro de Controladora de accesos nueva	21%	448,00	1	448,00
Instalación controladora de accesos	21%	0,00	1	0,00
Instalación sistema operativo				
Configuración bases de datos				
Configuración entrads/salidas				
Ajustes y pruebas				
Mano de obra (horas)	21%	59,36	3	178,08
Desplazamiento	21%	25,70	1	25,70

Condiciones de pago:	Pago a los 60 días	Importe	651,78
		Total IVA 21%	136,88
		Total	788,66