



## Factura

Ref. : 0632.11

Fecha facturación : 30/12/2011

Fecha vencimiento : 28/02/2012

Código cliente : 435019

Ref. pedido : CO1112-0787

Emissor:

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

**HORMIGONES VALLE MIÑOR,S.A.**

AVDA. DE PORTUGAL,108

LA RAMALLOSA

36379 NIGRAN

NIF: A36623510

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. SR. TONI Intervención en Planta el 30/12/2011	18%	0,00	1	0,00
Revisión del sistema de tratamiento de lodos, por parada de la bomba en alta velocidad.El sistema de control está OK. Posible avería en la bomba y falta de caudal en el tubo de succión	18%	0,00	1	0,00
Desplazamiento	18%	23,04	1	23,04
Mano de obra	18%	53,22	2	106,44

Condiciones de pago: A 60 DIAS

Importe 129,48

Forma de pago: Pagaré

Total IVA 18% 23,31

**Total 152,79**