

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3º C
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

HORMIGONES VALLE MIÑOR,S.A.

AVDA. DE PORTUGAL,108

LA RAMALLOSA

36379 NIGRAN

Ficha intervención : FI1103-0227**Descripción**

David ha revisado el consumo del trafo 24Vca

Se quemó.No cumplía especificaciones del proyecto

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: