

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

PROPAMSA, S. A.
CRTRA.NACIONAL 340, KM.1242.3
08620 SANT VICENÇ DELS
HORTS

Ficha intervenci´n : FI1105-0254**Descripción**

La fuente de alimentación de 24v daba un fallo de sobrcarga. La pantalla estaba haciendo un corto, al desconectarla la fuente dejó de dar error y al conectarla otra vez, volvió a funcionar. Fallo de condensador

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: