

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

**HORMIGONES VALLE MIÑOR,S.A.**  
**AVDA. DE PORTUGAL,108**  
**LA RAMALLOSA**  
**36379 NIGRAN**

**Ficha intervención : FI1211-0546****Descripción**

Fallo de comunicaciones del Sistema de Dosificación al autómata.  
El fallo se debe a que la tarjeta de comunicaciones estaba desplazada en el slot pci del PC. Se abre el equipo y se coloca correctamente, se hacen pruebas y se deja funcionando correctamente el sistema  
Planta de Porriño

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: