

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

SPETEL GALICIA,S.L.
C/ PI Y MARGALL,62-BAJO
36202 VIGO**Ficha intervención : FI1304-0639****Descripción**

Intervención en Colegio O Castro el 24/4/2013 21% 0,00 1 0,00

Servicio Bajar sensibilidad en lazo de la salida principal.

Se bajó la sensibilidad y se probó. Se avisó a José manuel y a Flori que el funcionamiento con motos podría no funcionar

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: