

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

**HORMIGONES VALLE MIÑOR,S.A.**  
**AVDA. DE PORTUGAL,108**  
**LA RAMALLOSA**  
**36379 NIGRAN**

**Ficha intervención : FI1401-0846****Descripción**

Intervención día 9/1/2014:

Incidencia: No se inicia el sistema de la cementera. El PC se inicia correctamente pero no desarrolla las operaciones el autómata.

Se reinicia el equipo y vuelve a funcionar.

Se revisa la base de datos y se optimiza

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: