

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

**CTGA DESARROLLO Y GESTION
DOCUMENTAL,S.L.**
**RUA AS TEIXUGUEIRAS,11
PORTAL 5-OFIGINA 3A
36212 VIGO**

Ficha intervención : FI1706-1312**Descripción**

Controladora AC380 ETH (Astillero Barreras)

Sustitución de placa madre

NOTA: La placa se ha dañado por una sobretensión.

No sabemos si ha entrado por la alimentación o por el lector
de tarjetas.

RECOMENDAMOS: Que antes de la instalación se compruebe
que la tensión de alimentación es correcta

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: